CERT: 14342 Nº SEC: 585467

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 33831 , de fecha 22/12/2020).
Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos , de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

Nº SEC: **585467**
Solicitud de aprobación: **E-011-14-17423**
Certificado de aprobación: **E-011-14-14342**
Tipo de certificación: **Seguridad**
Protocolo de ensayos: **PE Nº 2/20 : 16/12/2020**
Norma: **UNE EN 50525-3-31:2012**
Estado: **VIGENTE**

Certificado tipo: **28391**
Fecha solicitud: **18/08/2025**
Fecha certificado: **03/02/2026**
Sistema de certificación: **011-1a-ISOCASCO3**

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE: **ECOCABLES**
DIRECCIÓN: **Camino Santa Margarita 0275, San Bernardo**

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: **CONDUCTOR H07Z1-K**
DENOMINACIÓN COMERCIAL: **CONDUCTOR H07Z1-K**
MODELO: **H07Z1-K**
MARCA: **ECO CABLES** PAIS ORIGEN: **CHILE** PROCEDENCIA: **CHILE**
FABRICANTE: **ECO CABLES**
DIRECCIÓN FABRICANTE: **Santa Margarita 0275, San Bernardo**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Conductor eléctrico unipolar, aislación en colores Blanco y Verde, aislamiento termoplástico. Cobre del tipo flexible y clase 5, material termoplástico del tipo TI7; para temperatura de servicio de 70 ºC, Tipo 2 (AS)

Tensión nominal	**450 / 750 V**	Tº operación	**70 ºC**	Configuración	**1x Monoconductor**
Desechable	**Si**				
Calibre	**1.5 mm2; 2.5 mm2; 4 mm2; 6 mm2 y 10 mm2**				
Uso	**Instalaciones / Domiciliarias / Industriales**				

OTROS ANTECEDENTES

N° del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: NO PROCEDE
N° de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: NO PROCEDE
TAMAÑO LOTE: **5800 Kilómetros** FECHA FABRICACIÓN: **Enero/2026** Nº SERIE: **NO PROCEDE**

LABORATORIOS

Informe de Ensayo Tipo - INGCER	63070
Informe de Extracción de Muestras - INGCER	78074
Informe de 1er Seguimiento - INGCER	65253

USO DEL PRODUCTO

Comercial ☐ Industrial ☑ Doméstico ☑ Otro ☐

APROBACIÓN Y VIGENCIA

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.
Se otorga el presente Certificado de Aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles , segun DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005.

- Este Certificado es válido por un periodo INDEFINIDO , a partir de 03/02/2026 quedando sometido a:

Este Certificado incluye además, las adendas que incorporan modelos de la familia, según lo definido en regulación vigente.
Control regular ☑ Control de Fabricación ☐ Control de Comercio ☐ Auditorias de Seguimiento ☐

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el código QR en el producto.

Ing. Sandra Jeannette Rodríguez Lara
Representante Legal del Organismo de Certificación
Responsable Técnico del Organismo de Certificación

José Domingo Cañas 2229, Ñuñoa, Santiago, Chile
Teléfono (+56 2)22695631 www.ingcer.cl